

● 防蟻性能(野外試験)

試験方法 住宅工法及び材料開発研究会レポート(しろありNo.141、2-9(2005)、及びNo.148、1-9(2007))準拠

試験実施 京都大学生存圏研究所・居住圏環境共生分野・吉村 剛教授

試験期間 2016年4月26日～2019年4月23日

試験場所 鹿児島県日置市吹上国有林内京都大学生存圏研究所生活・森林圏シミュレーションフィールド

評 価 蟻土の付着はあるが、内部への侵入はなし。



試験状況



3年後 裏面



試験場所

